

Certificat

Certificate

Page 1 / 4

Certificat de constance des performances des détecteurs de fumée

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction ou RPC)

Délivré par :

Organisme notifié : AFNOR Certification

Numéro organisme notifié : 0333

Adresse : 11, rue Francis de Pressensé
FR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Délivré à :

Fabricant ATRAL SECURITY SAS
Adresse : 140 Rue du Pré de l'Horme
38920 CROLLES CEDEX FRANCE

Lieu de production : GLD VILLARD BONNOT France

Description du produit : Voir Annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008 sont appliquées selon le système 1 et que le détecteur de fumée répond aux dispositions de l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008.

Numéro de certificat : 0333-CPR-292207

Conditions et période de validité du certificat : ce certificat a été délivré pour la première fois le 14/03/2025. Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ne sont pas modifiées de manière significative.

Il annule et remplace tout certificat antérieur

Date d'émission du certificat : 14/03/2025

Date de fin de validité du certificat : 14/03/2030



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification

Annexe

Appendix

Page 2 / 4

Annexe au certificat émis le 14/03/2025: 0333-CPR-292207


Fabricant ATRAL SECURITY SAS
Adresse : 140 Rue du Pré de l'Horme
38920 CROLLES CEDEX FRANCE

Lieu de production : GLD VILLARD BONNOT France

Description du produit :

| | |
|---|-----------------------|
| Référence commerciale | DL150AX |
| Marque commerciale | ATRAL |
| Type de montage | Mural ou plafonnier |
| Source d'alimentation principale | Interne au dispositif |
| Référence des piles certifiées | CR17450E-R (FDK) |
| Autonomie | 10 ans |
| Indicateur d'alarme individuelle | Oui |
| Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes | Non |
| Dispositif interconnectable | Oui |
| Prévu pour installation dans un camping-car | Oui |
| Dispositif de neutralisation d'alarme | Oui |
| Numéro de dossier | 292.202410 |

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification

Certificate of constancy of performance for smoke alarm device

In compliance with the Regulation 305/2011/UE of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (Construction Products Regulation or CPR)

Delivered by:

Notified body: AFNOR Certification

Notified body number: 0333

Address: 11, rue Francis de Pressensé
FR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Issued to:

Manufacturer: ATRAL SECURITY SAS
Address: 140 Rue du Pré de l'Horme
38920 CROLLES CEDEX FRANCE

Manufacturing site: GLD VILLARD BONNOT France

Description of the product: see Annex

AFNOR Certification attests that the provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in annex ZA of the standard EN 14604 : 2005 + AC : 2008 under system 1 and that smoke alarm device fulfills the provisions described in annex ZA of the standard EN 14604 : 2005 + AC : 2008.

Certificate number: 0333-CPR-292207

Conditions and certificate validity period: this certificate was first issued on 14/03/2025.

Unless suspended or withdrawn, this certificate remains valid as long as the conditions laid down in the harmonized technical specifications or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not significantly modified.

This certificate cancels and replaces any previous certificate

Date of issue of the certificate: 14/03/2025

Certificate expiry date : 14/03/2030



Julien NIZRI
Managing Director of AFNOR Certification

Annexe

Appendix

Page 4 / 4

Annex to the certificate issued on 14/03/2025: 0333-CPR-292207


Manufacturer
Address: **ATRAL SECURITY SAS**
140 Rue du Pré de l'Horme
38920 CROLLES CEDEX FRANCE

Manufacturing site: **GLD VILLARD BONNOT France**

Product description:

| | |
|--|-----------------------|
| Commercial reference | DL150AX |
| Trade mark | ATRAL |
| Type of mounting | Wall or ceiling |
| Main power supply | Internal power source |
| Battery name | CR17450E-R (FDK) |
| Battery duration | 10 years |
| Connection of external ancillary devices | No |
| Individual alarm indicator | Yes |
| Interconnectable device | Yes |
| Suitable for installation in recreational vehicles | Yes |
| Alarm silence facility | Yes |
| File number | 292.202410 |

This annex cannot be submitted or reproduced without the document to which it is attached.



Julien NIZRI
Managing Director of AFNOR Certification